VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

TRVE 31-7-B

Richtlinien für Einbruchmelderanlagen

Risikoklassen nach Branchen

Ausgabe 2, Mai 2017
Beschluss der Technischen Kommission im VSÖ

Herausgeber:
VSÖ - Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs
A-1090 Wien, Porzellangasse 37
Tel.: +43 (0)1 319 41 32
Mail: office@vsoe.at
Web: www.vsoe.at
UID-Nummer: ATU 16359107, ZVR-Zahl 245179358

Copyright © VSÖ 2017
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, sowie Aufnahme in andere Datenträger und gewerbsmäßiger Gebrauch nur mit Zustimmung des VSÖ gestattet.

1. Anwendungsbereich

1.1 Allgemeines

Der Grad der Gefährdung von Schutzobjekten, (nachfolgend in Risikoklassen gelistet) ist durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt, die je nach Lage, Größe, Wert der zu schützenden Objekte und Konzeption des jeweiligen Schutzobjektes von Fall zu Fall durchaus unterschiedlich sein können.

Diese Bewertung und Zuordnung der Risikoklassen sind Mindestanforderungen. Ergeben sich auf Grund einer Risiko- und Gefahrenanalyse höherwertige Anforderungen, sind diese zu berücksichtigen.

1.2 Risikoklassenbezeichnung und deren Abkürzungen

- Privat/Standard **P/S**
- Gewerbestandard Niedrig **GS-N**
- Gewerbestandard Hoch **GS-H**
- Werteschutz **WS**
- Hochsicherheit **HS**

1.3 Risikoklassenzuordnung

Dem Privatstandard P/S zugeordnet sind alle Einbruchmelderanlagen, die nicht im gewerblichen Bereich verbaut werden. Ergibt sich auf Grund einer Risiko- und Gefahrenanalyse eine höherwertige Risikoklasse ist diese anzuwenden.

Alle Einbruchmelderanlagen, welche im gewerblichen Bereich verbaut werden, sind dem Gewerbestandard Niedrig GS-N zugeordnet, ausgenommen die im Abschnitt 1.5 angeführt Branchen.

1.4 Sondervereinbarung (So)

Schutzobjekte, welche einer Sondervereinbarung (So) unterliegen, können Mehrbereichsanlagen mit unterschiedlicher Risikoklassenzuordnung sein.

Sondervereinbarungen sind in Absprache mit dem Eigentümer vorzunehmen. Insbesondere ist auf die Absicherung von Wertschutzbehältnissen und Wertschutzräumen gemäß Werteschutz (WS) zu achten.

Mit dem Risiko Überfall (Ü) sind für den Personenschutz im Bereich von Arbeitsplätzen mit Geldmanipulationen die entsprechenden Erweiterungsmaßnahmen (siehe dazu Abschnitt 5.2.6 OVE-Richtlinie R 2:2017) einzusetzen.

„So**“** bedeutet, dass die Anlage mindestens der Risikoklasse Gewerbestandard Hoch (GS-H) entspricht und Sondervereinbarungen berücksichtigt, welche mit Eigentümer, Behörden und Versicherungsunternehmen zu treffen sind.

1.5 Mindestanforderungen der Risikoklassen

Die folgende Tabelle 1 zeigt die Zuordnung der Branchen zu jenen Risikoklassen, die nicht in Gewerbestandard Niedrig (GS-N) einzuordnen sind. Ist eine Branche nicht angeführt, ist sie in Risikoklasse GS-N einzuordnen.

ANMERKUNG: Die Tabelle beinhaltet nur die Absicherung von Gebäuden

Tabelle 1 – Zuordnung zwischen Branche und Risikoklasse

Branche	**Risikoklasse Mindestanforderung**
Alarmanlagen Errichter	GS-H
Alcantara-Fertigung und -Handel	GS-H
Antiquitätenhandel mit Juwelierwaren	WS+Ü
Antiquitätenhandel ohne Juwelierwaren	GS-H
Apotheke, Arzneimittelhandel/-herstellung	GS-H
Architektenbüro	GS-H
Ausstellung	So
Bank/Geldinstitute/Bankverwahrung von Kundengegenständen	So
Bekleidungs-/Textilienhandel mit Pelz-/Leder-/Alcantarawaren	GS-H
Briefmarken-/Münzenhandel	GS-H+Ü
Büchsenmacherei	GS-H
Burg/Schloss	So
Chemielager, -handel	GS-H
Devotionalienhandel mit Juwelierwaren	WS+Ü
Diamantenhandel/-schleiferei	WS+Ü
Drogerie/Parfümerie/Kosmetiksalon	GS-H
Edelsteinschleiferei	WS+Ü
EDV - Elektronische Datenverarbeitung	WS
Elektrowarenhandel mit Unterhaltungselektronik	GS-H
Energieversorgungsanlagen	GS-H
Fahrzeugzubehörhandel mit Felgen, Autoradios	GS-H
Fernsprech-/Funk-/Kommunikationstechnikhandel	GS-H
Feuerwerkskörperherstellung, pyrotechnische Erzeugnisse, Sprengstoffe, Explosivstoffe, Zündmittel	GS-H
Filmverleih/Videothek	GS-H
Foto-/Filmapparateherstellung/-reparatur/-handel	GS-H
Galerie, Gemälde, Bilder, Kunstgegenständehandel	GS-H+Ü
Geschenkartikelhandel mit Juwelierwaren	GS-H+Ü
Gold-/Silberschmied/ -handel	WS+Ü
Ingenieurbüro	GS-H
Juwelierwaren-/Uhren-/Schmuckwarenherstellung/-reparatur/- handel	WS+Ü
Kloster, Kirche, Kapelle, religiöse Gebäude	So
Künstleratelier	GS-H

Tabelle 1 – Zuordnung zwischen Branche und Risikoklasse (fortgesetzt)

Branche	Risikoklasse Mindestanforderung
Kupferwarenhandel	GS-H
Labor, medizinisch, pharmazeutisch, zahntechnisch	GS-H
Lederbekleidungs/-handel/-fertigung, /Lederwarenfertigung/Lederwaren	GS-H
Messe	So
Modeschmuckgeschäft	GS-H
Museum	So
Notar	GS-H
Optiker	GS-H
Patentanwaltsbüro	GS-H
Pelzwarenherstellung/-handel, Kürschnerei	GS-H
Pfand-/Leihhaus	GS-H
Pharmazeutische/medizinische Artikelhandel	GS-H
Planungsbüro und Beratung, Sicherheitstechnisch	GS-H
Radio-/Fernseh-/Unterhaltungselektronikhandel,/-herstellung und /-reparatur	GS-H
Steuerberatung	GS-H
Rechtsanwalt	GS-H
Rennbahn	So
Restaurator	So
Schloss/Burg	So
Softwareentwicklung/-handel	GS-H
Speditionslager	GS-H
Spielhalle/-salon	GS-H+Ü
Stadion	So
Tabakverarbeitung	GS-H
Teppichhandel/-reinigung mit Orientteppichen	GS-H
Videostudio	GS-H
Waffenhandel	WS+Ü
Waffenherstellung	So
Wettbüro/Lotterieannahme	GS-H+Ü
Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser	PS
Zahnärztebedarfhandel (mit Edelmetallen)	GS-H

1.6 Zuordnungstabelle der Geräte

Die Tabelle 2 zeigt die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Risikoklassen.
Im Zweifelsfall ist immer die höhere Geräteklasse zu verwenden.

Tabelle 2 – Zuordnung zwischen Produkt und Risikoklassen

Produkt	Risikoklasse				
Alarmglas	WS	WS	WS	WS	WS
AWAG	PS	PS	-	-	-
AWUG	WS	WS	WS	WS	WS
Bewegungsmelder	PS	GS-N	WS	WS	WS
Blockschloss	PS	GS-N	WS	WS	WS
Dual Bewegungsmelder	PS	GS-N	WS	WS	WS
Erschütterungsmelder	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Flächenschutz	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Geistiger Verschluss	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Geldscheinkontakt	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Glasbruchmelder	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Körperschallmelder	PS	GS-N	WS	WS	WS
Lichtschranken	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Öffnungsmelder	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Riegelkontakte	PS	GS-N	WS	WS	WS
Schalteinrichtung mechanisch	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Signalgeber, akustisch	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Sperrriegel	PS	GS-N	WS	WS	WS
Überfallmelder	PS	GS-N	GS-H	WS	WS
Verteiler	PS	GS-N	WS	WS	WS
Zentralen	PS	GS-N	GS-H	WS	WS